し尿処理施設の維持管理に関する記録　　久慈地区し尿処理場

令和 3 年度

1 各月ごとの投入台数及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
生し尿	台	935												935
	kℓ	2,538.57												2,538.57
浄化槽汚泥	台	270												270
	kℓ	737.10												737.10
計	台	1,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205
	kℓ	3,275.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.67

2 放流水水質分析結果
（毎月測定）

計量の対象	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	7.1											
生物学的酸素要求量	mg/L	20以下	3.8											
化学的酸素要求量	mg/L	160以下	33											
浮遊物質量	mg/L	70以下	38											
塩化物イオン	mg/L	－	100											
電気伝導率	ms/m	－	180											
大腸菌群数	個/㎤	3000以下	0											
窒素含有量	mg/L	－	180											
燐含有量	mg/L	－	3.10											
色度	度	－	49											
	採取日		4月20日											

3 放流水多項目分析結果（放流水水質分析に加えて下記項目を分析）
（年2回測定 7月、1月）

計量の対象	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
動植物油脂類含有量	mg/L	30以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
アンモニア性窒素	mg/L	－	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｱ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
フェノール類	mg/L	5以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
銅含有量	mg/L	3以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
亜鉛含有量	mg/L	2以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L	10以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
クロム含有量	mg/L	2以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	mg/L	0.03以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
シアン化合物	mg/L	1以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
有機燐化合物	mg/L	1以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
鉛及び化合物	mg/L	0.1以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
砒素及び化合物	mg/L	0.1以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
ほう素及び化合物	mg/L	10以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
ふっ素及び化合物	mg/L	8以下	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－
	採取日		－	－	－		－	－	－	－	－		－	－

4 ばい煙測定結果
（年2回測定 6月、12月）

計量の対象	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばいじん濃度	g/㎥N	－	－		－	－	－	－	－		－	－	－
硫黄酸化物濃度	ppm	－	－		－	－	－	－	－		－	－	－
窒素酸化物濃度	ppm	－	－		－	－	－	－	－		－	－	－
	採取日	－	－		－	－	－	－	－		－	－	－

5　生し尿水質分析結果
（年3回測定　5月、9月、1月）

計量の対象	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	－		－	－	－		－	－	－		－	－
生物学的酸素要求量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
化学的酸素要求量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
浮遊物質量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
窒素含有量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
燐含有量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
蒸発残留物	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
強熱残留物	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
	採取日	－		－	－	－		－	－	－		－	－

6　脱離液水質分析結果
（年3回測定　5月、9月、1月）

計量の対象	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	－		－	－	－		－	－	－		－	－
生物学的酸素要求量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
化学的酸素要求量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
浮遊物質量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
窒素含有量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
燐含有量	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
蒸発残留物	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
強熱残留物	mg/L	－		－	－	－		－	－	－		－	－
	採取日	－		－	－	－		－	－	－		－	－

7　脱水汚泥溶出分析結果
（年1回測定　6月）

計量の対象	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アルキル水銀化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀又は化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又は化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛又は化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機燐化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素又は化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエタン	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン又は化合物	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－