し尿処理施設の維持管理に関する記録　　久慈地区汚泥再生処理センター

令和 3 年度

1 各月ごとの投入台数及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
生し尿	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	929	929
	kℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,437.25	2,437.25
浄化槽汚泥	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331	331
	kℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	907.11	907.11
計	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,260	1,260
	kℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,344.36	3,344.36

2 放流水水質分析結果
（毎月測定）

計量の対象	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
温度	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25.8
生物学的酸素要求量	mg/L	5以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5未満
化学的酸素要求量	mg/L	30以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.4
アンモニア性窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.28
亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.30
浮遊物質量	mg/L	5以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1未満
窒素含有量	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.50
燐含有量	mg/L	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07
塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	890
大腸菌群数	個/㎤	100以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30未満
オルトリン酸体りん	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05
ケルダール窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.10
色度	度	30以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14
	採取日		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3月3日

3 生し尿水質分析結果
（月1回測定）

計量の対象	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
生物学的酸素要求量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,100
化学的酸素要求量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,400
浮遊物質量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200
窒素含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,600
燐含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210
塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,700
	採取日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3月3日

4 浄化槽汚泥分析結果
（月1回測定）

計量の対象	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3
生物学的酸素要求量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,700
化学的酸素要求量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	470
浮遊物質量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	660
窒素含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	730
燐含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51
塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	960
	採取日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3月3日

5　生し尿脱水し渣分析結果
（毎月測定）

計量の対象	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
含水率	%	60以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50
	採取日		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3月3日

6　浄化槽汚泥脱水し渣分析結果
（毎月測定）

計量の対象	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
含水率	%	60以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58
	採取日		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3月3日

7　脱水汚泥分析結果
（毎月測定）

計量の対象	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
No.1含水率	%	70以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66
No.2含水率	%	70以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60
	採取日		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3月3日

8　脱水汚泥溶出分析結果
（年1回測定　9月）

計量の対象	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アルキル水銀化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀又は化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又は化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛又は化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機燐化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素又は化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン又は化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－