

1 処分した廃棄物の各月毎の種類、数量[規4条の5の2第1号イ、規4条の7第1号イ]

種類		可燃ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物)												
区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
1号炉	焼却量	t	563.67	624.31	435.89	351.71	699.08							2,674.66
2号炉	焼却量	t	808.19	666.28	520.72	373.27	786.47							3,154.93
合計焼却量		t	1,371.86	1,290.59	956.61	724.98	1,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.59

2 焼却室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(すべての日平均値の月平均値)
[規4条の5の2第1号ロ、規4条の7第1号ロ]

		法規制値	自主管理値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
焼却室中の 焼却ガス温度※1	1号炉	800℃以上	800℃以上	℃	893	887	860	876	861								875
	2号炉	800℃以上	800℃以上	℃	890	897	893	896	877								891
集じん器に 流入する焼 却ガス温度 ※2	1号炉	200℃以下	200℃以下	℃	195	196	198	194	197								196
	2号炉	200℃以下	200℃以下	℃	194	193	192	189	196								193
排ガス中の CO濃度※3	1号炉	100 PPM以下	50 PPM以下	ppm	9	10	16	15	25								15
	2号炉	100 PPM以下	50 PPM以下	ppm	12	7	8	6	6								8
備 考																	

連続測定記録についてはインターネットで公表することが難しいため、衛生課に資料を取り揃えております。

※1 フロー図上の①にて測定

※2 フロー図上の②にて測定

※3 フロー図上の③にて測定

3 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日[規4条の5の2第1号ハ、規4条の7第1号ハ]

1号炉		2号炉	
冷却設備	年月日	冷却設備	年月日
空予減温用熱交換器	R5.6.14	空予減温用熱交換器	R5.6.12
排ガス処理設備	年月日	排ガス処理設備	年月日
ろ過式集塵器	R5.6.19	ろ過式集塵器	R5.6.19

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果(年2回測定 6月、12月に実施予定)[規4条の5の2第1号ニ、規4条の7第1号ニ]

区分	規制値		単位	1・2号炉の各測定孔で測定			
	法規制値	自主管理値		1回目		2回目	
				1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
排ガスを採取した年月日				R5.6.7	R5.6.14		
結果の得られた年月日				R5.6.28	R5.6.28		
ばいじん濃度※5	0.15g/㎡N	0.02g/㎡N	g/㎡N	0.0017	<0.0005		
硫黄酸化物濃度※5	k値=17.5 約8000ppm	100ppm	ppm	12	14		
窒素酸化物濃度※5	250	250	ppm	140	170		
塩化水素濃度※5	700mg/㎡N 約430ppm	約325mg/㎡N 200ppm	mg/㎡N	20	30		

※5 フロー図上の③にて測定

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果(年1回測定)[規4条の5の2第1号ニ、規4条の7第1号ニ]

区分	規制値		単位	1号炉	2号炉
	法規制値	自主管理値			
排ガスを採取した年月日					
結果の得られた年月日					
排ガス中のダイオキシン類濃度※3	5	1	ng-TEQ/m ³ N		

※3 フロー図上の③にて測定